

Утверждаю:  
Директор КГБПОУ «Алейский  
технологический техникум»  
Я.Я. Ровейн  
2021 г



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта КГБПОУ «Алейский технологический техникум»»

1.2. Адрес объекта: 658136 Алтайский край, г.Алейск, переулок Ульяновский, д. 94в.

1.3. Сведения о размещении объекта: состоит из зданий,  
Расположенному :

По адресу: г. Алейск , переулок Ульяновский, 94в :

-здание общежития, отдельно стоящее здание, 3 этажей, площадь - 1332.2 кв.  
м.;

Прилегающий земельный участок - 31321 кв.м.

1.4. Год постройки зданий: 1974, год последнего капитального ремонта -  
2016-2019.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта -  
2021г.,

капитального ремонта – 2021- 2022 г.г.

### сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации: Краевое государственное бюджетное  
образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Алейский технологический техникум»

1.7. Юридический адрес: 658136 Алтайский край, г.Алейск, переулок  
Ульяновский, д. 94.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: краевая

1.10. Территориальная принадлежность: субъект РФ- Алтайский край

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки  
Алтайского края .

1.12. Адрес вышестоящей организации: 656043, г. Барнаул , ул. Ползунова, 36.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные  
категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: 940 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** проезд городским транспортом до остановки - Швейная фабрика .

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от 300 м до 500 м

3.2.2. время движения (пешком): от 5 мин до 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- да

3.2.4. перекрестки -- нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Категория инвалидов	Вариант техникума доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДЧ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДЧ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДП

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к комплексу зданий	ДЧ-И (О, Г, У)
2.	Входы в здания	ДЧ-И (О, Г, У)
3.	Пути движения внутри зданий (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4.	Зона целевого назначения зданий (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП - В

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** объект частично доступен

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1.	Территория, прилегающая к зданиям	Текущий ремонт
2.	Входы в здания	Текущий ремонт
3.	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения зданий (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ: 2021 - 2023 г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен всем

4.4. Для принятия решения согласования не требуется

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеется.

5.

**Лист самооценки архитектурной доступности зданий Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения**

**«Алейский технологический техникум»**

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО		
Обязательные элементы условий доступности	Описание обязатель	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:

здания ПОО		ных элементов (требования)	зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	опорно-двигательного аппарата, в том числе передвижающихся на кресле-коляске»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
<b>I. Вход (входы) в здание</b>					
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		1	1	1
2.	поручни (при наличии наружной лестницы) *		1	1	1
3.	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.	1	1	1
4.	автоматически распашные или раздвижные двери(если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
5.	достаточная ширина дверных проемов				1
6.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
7.	Достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с	1	1	1

		пандусом - не менее 2,2*2,2 м.			
8.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
9.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
10.	тактильно- контрастные указатели		1		
11.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1		1
12.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		1		1
13.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально- акустическое табло и т.д.)		0	0	
14.	система вызова помощи		1	1	1
<b>II. Пути перемещения внутри здания</b>					
15.	достаточная ширина дверных проемов				1
16.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				0
17.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		0	0	0
18.	адаптированные лифты *		0		0
19.	достаточная ширина дверных проемов	0,9 м и более			0

	лифта *				
20.	поручни на лестницах		0	0	1
21.	горизонтальные поручни на путях движения		1		1
22.	мобильный гусеничный подъемник				0
23.	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *		0	0	0
24.	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		1		
25.	сменные кресла-коляски				0
26.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1		1
27.	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		1		1
28.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
29.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуальное-акустическое табло и т.д.)		0	0	
30.	информационный терминал		0	0	0
<b>г. Санитарно-гигиенические помещения</b>					
<i>Туалетная комната</i>					
31.	доступная туалетная	размеры, м,	/	1	1

	кабина, расположенная в блоке уборных	не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9			
32.	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	0		0
33.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1
34.	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	1	1	1
35.	рядом с унитазом пространство для размещения кресла- коляски				1
36.	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		1	1	1
37.	раковина с поручнями		1	1	1
38.	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
39.	водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40.	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41.	система вызова помощника		1	1	1
<i>Душевая *</i>					
42.	достаточная ширина дверных проемов				0
43.	отсутствие порогов (высота порогов не				0

	более 0,014 м)				
44.	душевая кабина с поддоном без порога		0		0
45.	нескользящий пол		0	0	0
46.	открывание двери наружу		0	0	0
47.	переносное или закрепленное на стене складное сиденье		0		0
48.	ручной душ		1		1
49.	настенные поручни		0		0
50.	система вызова помощника		0		0
<b>IV. Учебные помещения</b>					
51.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
52.	достаточная ширина дверных проемов				1
53.	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	1	1
54.	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
55.	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
56.	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		0	0	0
57.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации				0
58.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и				1

	иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля			
59.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации		0	
60.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры		0	
<b>Всего (в баллах):</b>		26	15	29
<b>Максимальный балл</b>		43	28	51
<b>Доступность (в %) по каждому виду нарушений</b>		60.5 %	53.6%	56.9 %

**6.Перечень мероприятий и объемы расходов , для приведения объектов в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п\п	Мероприятия , необходимые для приведения объектов в соответствие с требованиями законодательства	Объем расходов (тыс. руб)	Сроки выполнения
1	Пандус в мастерскую	8000руб	2021г
2	Поручни	30000руб	2021г
3	Туалеты	30000руб	2022г
4	Подъемная платформа	1000000руб	При наличии финансирования
5	Раздвижные двери	60000	2023г

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставлению на нем услуг

Заместитель директора по УПР

Т.Н. Захарова

Члены комиссии

Заместитель директора по УВР

О.А. Одинцова

Заместитель директора по АХР

С.А. Савин